

Dąbrowa Górnicza, 18.08.2021r.

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania nr 4/0784/2021

Dotyczy zapytania ofertowego nr 4/0784/2021 dotyczącego **zakupu systemu demagnetyzacji szyn kolejowych w rejonie wykańczalni szyn w ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej.**

PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1. Na jaką wartość Zamawiający wymaga gwarancji bankowej?	Dla każdej zaliczki wymagana jest gwarancja bankowa zwrotu zaliczki, dodatkowo proszę przyjąć w kalkulacji konieczność wystawienia gwarancji bankowej dobrego wykonania na czas gwarancji i rękojmi.
2. Kiedy Oferent jest zobowiązany przedstawić gwarancję bankową?	Wzór gwarancji bankowej jest załączony do zapytania ofertowego.
3. Czy zamawiający uzna za prawidłowo wypełnione dane w tabeli z pkt 2 Technicznego formularza ofertowego, jeżeli Oferent w kolumnie „Opis wykonalności zadania” wskaże oświadczenie lub dokument potwierdzający wypełnienie kryterium, oraz w kolumnie „Odniesienie do oferty” poda numery stron oferty, na których znajduje się wskazany dokument?	Tak
4. Jakich warunków gwarancji wymaga Zamawiający?	Informacja odnośnie długości trwania gwarancji i czasu reakcji znajduje się w zapytaniu ofertowym oraz w specyfikacji technicznej.
5. Co należy rozumieć przez pojęcie „nieznacznej usterki”?	Czas na usunięcie znaczącej usterki * – do 48godzin, czas liczony od przyjazdu na miejsce* Znacząca usterka- usterka która wywiera negatywny wpływ na jakość produktu poddanego demagnetyzacji (brak demagnetyzacji) bądź limituje produkcje o więcej niż 20%) - maksymalnie do 48h godzin. Czas na usunięcie nieistotnej usterki* w czasie testów - max 12 godzin. * Nieznacząca usterka- usterka która nie wywiera negatywnego wpływu na jakość produktu poddanego demagnetyzacji (demagnetyzacja następuje natomiast system nie działa poprawnie) bądź nie limituje produkcji o więcej niż 20%)
6. Jaki jest minimalny wymagany czas na usunięcie nieznacznej usterki? Poniżej 12 godzin wskazane w tabeli z pkt 2 Technicznego formularza ofertowego w pkt 33 czy poniżej 8	12 godzin



— godzin wskazane w Technicznych parametrach oferty?	
7. Czy pojęcia „znacznej usterki”, „nieznacznej usterki” dotyczy usterki prostownicy jak wskazują zapisy, czy we wspomniane punkty dotyczą usterki systemu demagnetyzacji?	Dotyczy demagnetyzacji.
8. Na jaką kwotę powinien posiadać Oferent polisę ubezpieczeniową OC? Na wartość wskazaną w Zapytaniu ofertowym w pkt IV.1. lit. g tj. 3 mln Euro z roczną kumulacją do 5 mln Euro, czy z Istotnych Warunków Zamówienia pkt 28.3. tj. 5 mln Euro z kumulacją roczną do 15 mln. Euro.	Proszę brać pod uwagę zapisy Zapytania Ofertowego jako nadrzędne.
9. Czy Zamawiający wymaga przeliczenia ceny podanej w PLN w tabeli w pkt. 2 zarówno w PLN jak i w EURO, jeżeli tak, to według jakiego kursu powinny być przeliczone ceny?	W przypadku złożenia oferty w PLN nie zostanie ona przeliczona. W zapytaniu wskazane zostało, że przeliczeniu po odpowiednim kursie ulegnie oferta w EUR.
10. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie pliku PDF opatrzonego podpisem elektronicznym, wysłanego na adres e-mail wskazany w zapytaniu ofertowym jako właściwy do składania ofert?	Tak, jednak podpis elektroniczny kwalifikowany musi zostać złożony zgodnie z reprezentacją spółki lub udzielonym pełnomocnictwem.