



Dąbrowa Górnicza, 14.12.2020r.

Odpowiedzi na pytania otrzymane w ramach postępowania nr 1/0099_18/2020

Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/0099_18/2020 dotyczącego **zakupu, dostawy (zgodnie z DDP INCOTERMS 2010), instalacji i uruchomienia instalacji pilotażowej Drogi Gazu dla Wielkiego Pieca nr 2 w Dąbrowie Górniczej.**

PYTANIE	ODPOWIEDŹ
1. Pytanie do załącznika nr 10 do specyfikacji technicznej „Granice dostaw” – 13.Zasilanie elektryczne	Prosimy o założenie, że umiejscowienie rozdzielni (S-107/T-107) 6kV oraz 0,4kV jest zgodne z mapą w załączniku 10, punktem 13 i znajduje się w budynku AKP WP2. Ewentualne brakujące obecnie źródła zasilania zostaną doprowadzone przez AMP do rozdzielni w budynku AKP. Długość trasy kablowej to ok. 150 mb prowadzona w otwartych korytkach kablowych
2. Pytanie do specyfikacji technicznej 6.1 punkt 4 dot. oczekiwanego poziomu hałasu	Wymóg dotyczy poziomu hałasu mierzonego w obrębie nowej instalacji cyklonu i skrubera.