

Kraków 29-03-2022

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2021 na obszarze działania ArcelorMittal Poland S.A.

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), ArcelorMittal Poland S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

ArcelorMittal Poland S.A.

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

Lo	SAIDI _P	SAIDI _{PK}	SAIDI _{NP}	SAIDI _{NPK}	SAIFI _P	SAIFI _{PK}	SAIFI _{NP}	SAIFI _{NPK}	MAIFI
298	5,88	5,88	10,45	34,78	0,04	0,04	0,06	0,05	0,00

- SAIDI_P** - dla przerw planowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych,
- SAIDI_{PK}** - dla przerw planowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych,
- SAIDI_{NP}** - dla przerw nieplanowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych,
- SAIDI_{NPK}** - dla przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych,
- SAIFI_P** - dla przerw planowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych,
- SAIFI_{PK}** - dla przerw planowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych,
- SAIFI_{NP}** - dla przerw nieplanowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych,
- SAIFI_{NPK}** - dla przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych,
- MAIFI** - dla wszystkich przerw krótkich
- L_o** - liczbę obsługiwanych odbiorców