

Kraków 24-03-2023

**Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2022 na obszarze działania ArcelorMittal Poland S.A.**

Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), ArcelorMittal Poland S.A. przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

**ArcelorMittal Poland S.A.**

**Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej**

Lo	SAIDI <sub>P</sub>	SAIDI <sub>PK</sub>	SAIDI <sub>NP</sub>	SAIDI <sub>NPK</sub>	SAIFI <sub>P</sub>	SAIFI <sub>PK</sub>	SAIFI <sub>NP</sub>	SAIFI <sub>NPK</sub>	MAIFI
319	6,85	35,06	9,73	90,39	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00

- SAIDI<sub>P</sub>** - dla przerw planowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych,
- SAIDI<sub>PK</sub>** - dla przerw planowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych,
- SAIDI<sub>NP</sub>** - dla przerw nieplanowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych,
- SAIDI<sub>NPK</sub>** - dla przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych,
- SAIFI<sub>P</sub>** - dla przerw planowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych,
- SAIFI<sub>PK</sub>** - dla przerw planowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych,
- SAIFI<sub>NP</sub>** - dla przerw nieplanowanych, bez uwzględnienia przerw katastrofalnych,
- SAIFI<sub>NPK</sub>** - dla przerw nieplanowanych, z uwzględnieniem przerw katastrofalnych,
- MAIFI** - dla wszystkich przerw krótkich
- L<sub>o</sub>** - liczbę obsługiwanych odbiorców